

VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Tárgy: H-6300 Kalocsa, Szent I. út kétoldali fasor kivágási és újratervezési tervének közműegyeztetése.

Készült: 2018. június 14-én a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Kiskunhalasi Üzemeltetési Hivatalos helyiségében.

Kérelmező: **Csuvár Mérnöki Iroda Kft.**
H-6000 Kecskemét,
Bihari u. 2. 2. em. 1.

Közmű Üzemeltetői Nyilatkozata:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (rajzszáma: F-1/1 - F-1/4; F-2/1 - F-2/4) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Az ivóvíz- és a szennyvíz elvezető hálózatot érintő együttes előírások:

- A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járulunk hozzá.
- A fasor kivágási és újratervezési munkái során kizárólag a kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá.
- Tuskómaró géppel való fűrészi munkához nem járulunk hozzá!

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Kalocsai Üzemeltetési Hivatalos helyiségében üzemeltetett víziközművet, illetve annak biztonsági övezetét

ÉRINTI

NEM ÉRINTI.

Érintés módja:

		Keresztez	Párhuzamosan halad	Nem érint
Ivóvíz	gerinc	X	X	
	bekötő	X		
Szennyvíz	gerinc	X	X	
	bekötő	X		
Csapadék csatorna				X

Érintés esetén az alábbi előírások érvényesek:

Az MSZ 7487/2. „közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” ajánlásainak betartása kötelező!

A kivitelezési munkák megkezdése előtt szakközeg kirendelése érdekében keresse meg műszaki ügyfélszolgálatunkat.

Bővebb felvilágosítás a 77/421-622-es telefonszámon kérhető a műszaki ügyfélszolgálaton. Szakközeg megrendelése a 77/421-030-as fax számon, vagy a nemet.virag@kiskunviz.hu e-mail címen adható le.

A keresztezés helyén a kivitelezés során kézi földmunkavégzés, és a védőtávolságok betartása indokolt. A keresztezéseknél a keresztezett víziközmű előtt és után 1-1 méter hosszon túlnyúló védőcső alkalmazását írjuk elő. A párhuzamos érintés esetén a közművezetékünket 1 méternél jobban megközelítő idegen létesítményt a teljes szakaszon védőcsőbe kell helyezni.

Ellenkező esetben a későbbi hibalehárítás, vagy karbantartás során történt sérülésekből keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. A teljes nyomvonalon a kábel felett felírt jelző fóliát kell elhelyezni.


A víziközmű keresztezést a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással fel kell kutatni.

Kérjük a nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételét.

Nyilatkozatunk érvényessége a kiadástól számított 1 év.

Kiskunhalas, 2018. június 14.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
BB: 10102543-08588112-00000007
OTP: 11732064-20050461


/Németh Virág/
közműnyilvántartó