

#### KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	960955208
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2018.06.05.
Hiánypótlás időpontja:	2018.06.19.
Kérelmező neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Kalocsa, Szent István király út fasorának fakivágási és újratervezési kertépítészeti engedélyezési terve
Építmény típusa:	általános építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmények
Összes hasznos alapterület:	16000 m2
Létesítendő / önálló rendeltetési egységek száma:	1 db

#### MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Csuvár Mérnöki Iroda Kft.
Adószám:	11803560203
Cím:	6000 Kecskemét, Bihar utca 2. 2. emelet 1. ajtó
Telefon:	30/9687-361
E-mail cím:	csuvar.gabor@gmail.com

#### ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Kalocsa

Helyrajzi szám: 266/1

Megadott tervezési terület:

POLYGON((644284.2 131749.52,645075.2 130985.12,645020.6 130924.92,644632.8  
131309.92,644214.2 131718.72,644284.2 131749.52))

#### KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

##### ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

CÍME:

8600 Siófok, Tanácsház utca 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

##### ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

CÍME:

2040 Budaörs, Edison utca 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Kalocsa Város Önkormányzata

CÍME:

6300 Kalocsa, Szent István király út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

CÍME:

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
CÍME:	1013 Budapest, Krisztina körút 55
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍME:	1031 Budapest 03. ker., Anikó utca 4.
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

NKM Áramhálózati Kft.

CÍME:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

#### MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	F1-1_Fakivágás.pdf (819407)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-4_Fakivágás.pdf (819411)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-2_Fakivágás.pdf (819409)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-3_Fakivágás.pdf (819410)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-1_Fasor terve.pdf (819412)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-2_Fasor terve.pdf (819414)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)

/ Fájlnév (azonosító):	Kalocsa, Szent István király utca,Kertépítészeti engterv,műleírás,20180602.pdf (819421)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-3_Fasor terve.pdf (819415)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-4_Fasor terve.pdf (819416)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.05.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	Log fájl.pdf (844688)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	Kalocsa,Újrafásítás,Kertépítészeti engterv, 20180612.pdf (844689)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-1_m Fakivág terve,Eközműszámmal.pdf (844690)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-2_m Fakivág terve,Eközműszámmal.pdf (844691)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)



/ Fájlnév (azonosító):	F1-3_m Fakivág terve,Eközműszámmal.pdf (844693)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F1-4_m Fakivág terve,Eközműszámmal.pdf (844694)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-2_m Fasor terve, Eközműszámmal.pdf (844697)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-3_m Fasor terve,Eközműszámmal.pdf (844698)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-1_m Fasor terve,Eközműszámmal.pdf (844696)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)
/ Fájlnév (azonosító):	F2-4_m Fasor terve,Eközműszámmal.pdf (844699)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.06.19.
Rögzítő neve:	CSUVÁR GÁBOR (580750041)

#### KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

##### ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

##### / ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2018.06.06.

Ügyintéző neve:

Szabó Dezső (286097332)

Ügyintéző telefon:

76/886-359

Ügyintéző email cím:

dszabo@fgsz.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

##### ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

##### / ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.06.06.

Ügyintéző neve:

Mészáros Imre (778665090)

Ügyintéző telefon:

0662777508

Ügyintéző email cím:

meszarosi@invitel.co.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.06.06.
Ügyintéző neve:	Mészáros Imre (778665090)
Ügyintéző telefon:	0662777508
Ügyintéző email cím:	meszarosi@invitel.co.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelmező által bemutatott tervdokumentációt áttekintettük. A bemutatott rajzokon feltüntetett, tervezett létesítmény az Invitel Zrt. tárgyban szereplő nyomvonalas hírközlési létesítményeit (kábeltelevízió hálózatát)  
**ÉRINTI**

Amennyiben a KTV hálózatunk kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Szarvák Ferencsel (20/929-9306) az Invitel Zrt. tervezőjével! A munkát 30 nappal munkakezdés előtt meg kell rendelni társaságunktól. A kiváltás költsége a beruházót terheli! A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés stb.) kapcsolatban kérem, keresse az Invitel Zrt.-t (Golarits Réka: golaritsr@invitel.co.hu, +36 1 801-1597).

A kivitelező illetve a beruházó felé az Invitel Zrt. ad árajánlatot!

Az Invitel Zrt., mint üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa hozzájárulását csak a jóváhagyott távközlési szakági kiváltási/bevédési terv, illetve az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg: Kérjük a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet pontos betartását!

A távközlési légihálózat védelme érdekében csak 4 méternél alacsonyabb munkagépekkel lehet az oszlopsor alatt dolgozni. Az ennél magasabb munkagépek (pl. daru) a légkábel 5 méteren belül nem közelíthetik meg. Az oszlopokat a munkagépek maximum 2 méterre közelíthetik meg.

A távközlési hálózat védelme érdekében kizárólag távközlési szakfelügyelet mellett végezhető a tervezett munka. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal írásban kell megrendelni (Hunyadi Zsolt Email: HunyadiZs@invitel.co.hu).

Az épületek belső hálózatának kialakítása csak az Invitel Zrt. dolgozója, illetve annak megbízottja jelenlétében valósulhat meg, mivel az érintett területen, üzemelő távközlési hálózatot érintenek a kivitelezés során. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel Invitel Zrt. tulajdonban levő hálózatrészeket, eszközöket, a tervezett előfizetők elérésének érdekében.

Munkaterület átadás eljárásra az Invitel Zrt.-t is meg kell hívni és a munka megkezdése előtt 10 nappal kérjük bejelenteni a:

- kivitelező nevét, címét,
- felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét,
- a munka megkezdésének időpontját,
- szakfelügyelet megrendelését.

A kábeltelevízió hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kábel nyomvonalról 1-1 m-re csak kézi földmunkát engedélyezünk.

A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó Invitel-es dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Semmiféle építmény nem fedheti le a KTV hálózat nyomvonalát. Amennyiben ez elkerülhetetlenné válik az új építmény megvalósítása során, akkor az építtetőnek gondoskodnia kell egyrészt az Invitel Zrt., mint hálózattulajdonos értesítéséről, másrészt biztosítania kell a nyomvonal kiváltáshoz szükséges költségfedezetet. Ekkor az elkészítendő kiviteli terveknek minden esetben tartalmazniuk kell azon távközlési fejezetet, vagy szakági tervet, melyben leírtak alapján a kiváltás megvalósítható. A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni:

Hunyadi Zsolt KTV területgazdának (Tel: 20/929-9300) és a felmerülő javítást, hibaelhárítást - szakfelügyelet mellett - saját költségén megoldani.

A létesítmény elkészültét követően műszaki átadás-átvételi eljárásra az Invitel Zrt. területi műszaki vezetőjét is meg kell hívni. A megvalósulási tervek, illetve geodéziai bemérések egy példányát át kell adni az Invitel Zrt. részére.

Jelen nyilatkozat 6 hónapig érvényes, és nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.06.20.
Ügyintéző neve:	Mészáros Imre (778665090)
Ügyintéző telefon:	0662777508
Ügyintéző email cím:	meszarosi@invitel.co.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelmező által bemutatott tervdokumentációt áttekintettük. A bemutatott rajzokon feltüntetett, tervezett létesítmény az Invitel Zrt. tárgyban szereplő nyomvonalas hírközlési létesítményeit (kábeltelevízió hálózatát)  
ÉRINTI

Amennyiben a KTV hálózatunk kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Szarvák Ferencsel (20/929-9306) az Invitel Zrt. tervezőjével! A munkát 30 nappal munkakezdés előtt meg kell rendelni társaságunktól. A kiváltás költsége a beruházót terheli! A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés stb.) kapcsolatban kérem, keresse az Invitel Zrt.-t (Golarits Réka: golaritsr@invitel.co.hu, +36 1 801-1597).

A kivitelező illetve a beruházó felé az Invitel Zrt. ad árajánlatot!

Az Invitel Zrt., mint üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa hozzájárulását csak a jóváhagyott távközlési szakági kiváltási/bevédési terv, illetve az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg: Kérjük a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet pontos betartását!

A távközlési léghálózat védelme érdekében csak 4 méternél alacsonyabb munkagépekkel lehet az oszlopsor alatt dolgozni. Az ennél magasabb munkagépek (pl. daru) a légkábelt 5 méteren belül nem közelíthetik meg. Az oszlopokat a munkagépek maximum 2 méterre közelíthetik meg.

A távközlési hálózat védelme érdekében kizárólag távközlési szakfelügyelet mellett végezhető a tervezett munka. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal írásban kell megrendelni (Hunyadi Zsolt Email: HunyadiZs@invitel.co.hu).

Az épületek belső hálózatának kialakítása csak az Invitel Zrt. dolgozója, illetve annak megbízottja jelenlétében valósulhat meg, mivel az érintett területen, üzemelő távközlési hálózatot érintenek a kivitelezés során. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel Invitel Zrt. tulajdonban levő hálózatrészeket, eszközöket, a tervezett előfizetők elérésének érdekében.

Munkaterület átadás eljárásra az Invitel Zrt.-t is meg kell hívni és a munka megkezdése előtt 10 nappal kérjük bejelenteni a:

- kivitelező nevét, címét,
- felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét,
- a munka megkezdésének időpontját,
- szakfelügyelet megrendelését.

A kábeltelevízió hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kábel nyomvonalról 1-1 m-re csak kézi földmunkát engedélyezünk.

A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó Invitel-es dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Semmiféle építmény nem fedheti le a KTV hálózat nyomvonalát. Amennyiben ez elkerülhetetlenné válik az új építmény megvalósítása során, akkor az építetőknek gondoskodnia kell egyrészt az Invitel Zrt., mint hálózattulajdonos értesítéséről, másrészt biztosítania kell a nyomvonal kiváltáshoz szükséges költségfedezetet. Ekkor az elkészítendő kiviteli terveknek minden esetben tartalmazniuk kell azon távközlési fejezetet, vagy szakági tervet, melyben leírtak alapján a kiváltás megvalósítható.

A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni:

Hunyadi Zsolt KTV területgazdának (Tel: 20/929-9300) és a felmerülő javítást, hibaelhárítást - szakfelügyelet mellett - saját költségén megoldani.

A létesítmény elkészültét követően műszaki átadás-átvételi eljárásra az Invitel Zrt. területi műszaki vezetőjét is meg kell hívni. A megvalósulási tervek, illetve geodéziai bemérések egy példányát át kell adni az Invitel Zrt. részére.

Jelen nyilatkozat 6 hónapig érvényes, és nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	820564
Fájlnév:	Kalocsa, Szent István király út fasorának fakivágási és újratervezési INVITEL.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.06.06.
Rögzítő neve:	Mészáros Imre (778665090)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** Kalocsa Város Önkormányzata

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja: 2018.06.14.

*Határidőre nem adott meg érintettség választ.*

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2018.06.15.
Ügyintéző neve:	JÓZSA GERTRÚD (456984187)
Ügyintéző telefon:	
Ügyintéző email cím:	
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	



/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.06.15.  
Ügyintéző neve: JÓZSA GERTRÚD (456984187)  
Ügyintéző telefon:  
Ügyintéző email cím:  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munkát a csapadékvíz elvezető hálózatot a Szent István király utcában meglévő zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat tekintetében megközelíti, az utca Ady E. utca, és Filvig köz közötti szakszán mindkét oldalon érinti. A munkavégzés során ügyelni kell a csapadékvíz elvezető rendszer biztonságára.

Mivel a munkát a városi csapadékvíz elvezető hálózatot érinti a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály- Városüzemeltetési csoportjától szakfelügyeletet kell kérni a munkálatok végzésének teljes időszaka alatt, valamint a munkaárok visszatemetése előtt.

A munkálatok elvégzése után a közterületet rendezni szükséges a zöldfelület helyreállításával.

Az érintett közműkezelőkkel előzetes, írásos közműegyeztetés szükséges.

A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell.

A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

A munkavégzés alatt a balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.

Észrevételezési jogunkat az üzembe helyezési eljárás bezárásáig fenntartjuk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

#### / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.06.21.  
Ügyintéző neve: JÓZSA GERTRÚD (456984187)  
Ügyintéző telefon: Nincs megadva  
Ügyintéző email cím: Nincs megadva  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

#### Kifejtés:

A tervezett munkálat a csapadékvíz elvezető hálózatot a Szent István király utcában meglévő zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat tekintetében megközelíti, az utca Ady E. utca, és Filvig köz közötti szakaszán mindkét oldalon érinti. A munkavégzés során ügyelni kell a csapadékvíz elvezető rendszer biztonságára.

Mivel a munkálat a városi csapadékvíz elvezető hálózatot érinti a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály- Városüzemeltetési csoportjától szakfelügyeletet kell kérni a munkálatok végzésének teljes időszaka alatt, valamint a munkaárok visszatemetése előtt.

A munkálatok elvégzése után a közterületet rendezni szükséges a zöldfelület helyreállításával.

Az érintett közműkezelőkkel előzetes, írásos közműegyeztetés szükséges.

A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell.

A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

A munkavégzés alatt a balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.

Észrevételezési jogunkat az üzembe helyezési eljárás bezárásáig fenntartjuk.

#### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

#### / MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 838161  
Fájlnév: SKMBT\_C28018061512050.pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2018.06.15.  
Rögzítő neve: JÓZSA GERTRÚD (456984187)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2018.06.06.  
Ügyintéző neve: Német Virág (380503207)  
Ügyintéző telefon:  
Ügyintéző email cím:  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*

**/ NYILATKOZAT**

Rögzítés dátuma: 2018.06.14.  
Ügyintéző neve: Német Virág (380503207)  
Ügyintéző telefon:  
Ügyintéző email cím:  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

**Kifejtés:**

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (rajzszáma: F-1/1 - F-1/4; F-2/1 - F-2/4) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Az ivóvíz- és a szennyvíz elvezető hálózatot érintő együttes előírások:

- A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járunk hozzá.
- A faszor kivágási és újratelepítési munkái során kizárólag a kézi földmunkavégzéshez járunk hozzá.
- Tuskómaró géppel való fúrési munkához nem járunk hozzá!

**Egyéb:**

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.06.20.  
Ügyintéző neve: Német Virág (380503207)  
Ügyintéző telefon: Nincs megadva  
Ügyintéző email cím: Nincs megadva  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (rajzszáma: F-1/1 - F-1/4; F-2/1 - F-2/4) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Az ivóvíz- és a szennyvíz elvezető hálózatot érintő együttes előírások:

- A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járulunk hozzá.
- A fasor kivágási és újraterlepítési munkái során kizárólag a kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá.
- Tuskómaró géppel való fúrási munkához nem járulunk hozzá!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 835823  
Fájlnév: Kalocsa, Szent I. út fasor kivágás és újraterlepítés - nyilatkozat.pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2018.06.14.  
Rögzítő neve: Német Virág (380503207)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2018.06.08.  
Ügyintéző neve: Lakóné Berkes Edit (715649031)  
Ügyintéző telefon: +3636404410  
Ügyintéző email cím: lakone.berkes.edit@telekom.hu  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*

**/ NYILATKOZAT**

Rögzítés dátuma: 2018.06.12.  
Ügyintéző neve: Laczkó István (113830608)  
Ügyintéző telefon: +36309555157  
Ügyintéző email cím: laczko.istvan@telekom.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

**Kifejtés:**

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatokban /MINDKETTŐ /foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A zárt célú hálózattal kapcsolatban a Magyar Telekom Nyrt. / Műszaki vezérigazgató-h.ir.ter. / Szolgáltatás üzemeltetési ig.Professzionális szolgáltatások osztály Szabó Béla +36 1 488-4042 /szabo.bela@telekom.hu/ vagy Szabados Mihály +36 1 466-6636 szabados.mihaly@telekom.hu az illetékes

**Egyéb:**

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.06.21.  
Ügyintéző neve: Laczkó István (113830608)  
Ügyintéző telefon: +36309555157  
Ügyintéző email cím: laczko.istvan@telekom.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatokban /MINDKETTŐ /foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A zárt célú hálózattal kapcsolatban a Magyar Telekom Nyrt. / Műszaki vezérigazgató-h.ir.ter. / Szolgáltatás üzemeltetési ig.Professzionális szolgáltatások osztály Szabó Béla +36 30 269-5642 /szabo.bela@telekom.hu/ vagy Szabados Mihály +36 1 466-6636 szabados.mihaly@telekom.hu az illetékes

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 831613  
Fájlnév: Kalocsa, Szent István király út fasorának fakivágásai és újratervezési kertépítészeti engedélyezési terve..pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2018.06.12.  
Rögzítő neve: Laczkó István (113830608)  
Fájlazonosító: 847652  
Fájlnév: Kalocsa, Szent István király út fasorának fakivágásai és újratervezési kertépítészeti engedélyezési terve..pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2018.06.21.  
Rögzítő neve: Laczkó István (113830608)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli  
Rendszerirányító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett: Nem  
Rögzítés dátuma: 2018.06.10.  
Ügyintéző neve: Illés Andrea (673753287)  
Ügyintéző telefon: 0613041846  
Ügyintéző email cím: x-illesa@ext.mavir.hu  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

NKM Áramhálózati Kft.

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2018.06.06.  
Ügyintéző neve: Makai Zoltán (272211995)  
Ügyintéző telefon: +36303824793  
Ügyintéző email cím: makai.zoltan@nkm.energy  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*

#### / HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2018.06.06.  
Ügyintéző neve: Makai Zoltán (272211995)  
Ügyintéző telefon: +36303824793  
Ügyintéző email cím: makai.zoltan@nkm.energy  
Típus: hiánypótlást kér  
Kifejtés:

Az elektromos nyomvonalai adatok beszerzésének igazolását (honnan és mikori dátumú /60 napnál nem régebbi/) illetve a meglévő közművek nyomvonalai adataival ellátott/frissített tervrajzot kérem pótolja a beadványból! A nyomvonalai adatokat vagy a Geodézia partnerünktől vagy az e-közmű tervezés támogatás modulból kaphatja meg! A tervrajzon és/vagy műszaki leírásban kérjük feltüntetni a nyomvonalai adatok beszerzésének dátumát! (60 napnál régebbi nyomvonal adatok nem elfogadhatóak) Továbbá kérem midig csatolja a Geodézia igazolását vagy az E-Közmű tervezéstámogatás igazolást a megkapott digitális nyomvonalai adatokról /zip fájlban levő \*.log file pdf nyomata/. Kérjük a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet figyelembe vételét/betartását.  
[www.nemzetikozmuvek.hu](http://www.nemzetikozmuvek.hu)

#### / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.06.22.  
Ügyintéző neve: Makai Zoltán (272211995)  
Ügyintéző telefon: +36303824793  
Ügyintéző email cím: makai.zoltan@nkm.energy  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

#### Kifejtés:

A tárgyi létesítmény kivitelezéséhez hozzájárulunk.Kérjük a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet figyelembe vételét/betartását! A meglévő elektromos légvezeték/földkábel biztonsági övezetében gépi munkavégzés tilalmát, biztonsági övezet közelében óvatos kézzel végzett földmunka végzését kérjük! Biztonsági övezeten belüli munkavégzés esetén szakfelügyelet megrendelése kötelező, Szűcs Attila területgazdától rendelhet meg (szucs.attila@nkm.energy, 30/742-6934). A nyilatkozat a mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes! [www.nemzetikozmuvek.hu](http://www.nemzetikozmuvek.hu)

#### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	821395
Fájlnév:	Geodézia partnerek bajai régióban NKM.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.06.06.
Rögzítő neve:	Makai Zoltán (272211995)
Fájlazonosító:	821397
Fájlnév:	LOG file tartalma példa.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.06.06.
Rögzítő neve:	Makai Zoltán (272211995)
Fájlazonosító:	852174
Fájlnév:	1_mell_biztonsági követelmények_ver1_1803.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.06.22.
Rögzítő neve:	Makai Zoltán (272211995)