

IKTATÓSZÁM
ÜGYINTÉZŐ
TÁRGY

F7149-73233-2/2018
Fehér Dávid
KÖZMŰNYILATKOZAT

Azonosító : 960955208

Nyilvántartási szám: 119

Készült: A Déli Gázüzem Bajai Üzemegység hivatalos helyiségében 2018. július 5.

Jelen vannak:

Üzemegység részéről: Fehér Dávid
Kérelmező részéről: Csuvár Gábor

Tárgy: Kalocsa, Szent István király út fasor közműegyeztetés
Tervező: Pfliegel Tibor, Máté Zita

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot, melynek azonosító jele: F-1 – F3 és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

A benyújtott terv kivitelezéséhez hozzájárulunk.

A közműnyilatkozatot az E-közműből kapott adatok alapján az alábbiak figyelembe vételével adjuk meg:

A gázvezeték 1-1 m-s övezetében fűrási technológiával végzett kivitelezéshez

hozzájárulunk

nem járulunk hozzá

- **Fűrással történő gázelosztó-vezeték keresztezéshez csak és kizárólag szakfelügyelet mellett járulunk hozzá. Az NKM Észak – Dél Földgázhálózati Zrt. által jóváhagyott fűrási tervet a munkaterületen kell tartani.**
- **Az ültetendő fák helyének kiválasztásakor kérjük, az alábbiak szigorú betartását:**
- A Bányászatról szóló törvény végrehajtási rendelete (203/1998.(XII .19.) Korm. r. 19/A. § (3)) meghatározza a földgázelosztó társaságok számára a gázelosztóvezeték biztonsági övezetének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
- Ennek értelmében a földgázelosztó köteles a biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások betartását rendszeresen ellenőrizni és azok megsértése esetén a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni.
- **A gázelosztó vezetékkel érintő biztonsági övezeten (amelynek mértéke a vezeték nyomvonalától számított 2-2 m) belül fa- és cserjesor nem ültethető.**
- A végrehajtási rendelet szerint a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet ezek teljesülését veszélyeztető tevékenységet.
- **A gázelosztó vezeték biztonsági övezetben - a 0,5 méter mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével - gépi földmunka (beleértve a fűrási tevékenységet is) nem végezhető!**
- Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati tevékenységnek minősül. Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.nemzetikozmuvek.hu internetes oldalon.

- A bányászatról szóló -1993. évi XLVIII. törvény- végrehajtásáról szóló -203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B § (6) értelmében **gépi földmunkát** a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges, 0.5m-t meg nem haladó, szilárd burkolatú út felbontása kivételével a **létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**
- A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzetni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott övezetét a munkavégzés megkezdése előtt.
A kivitelező köteles gondoskodni a kitűzés fenntartásáról. A munkakezdés előtt a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni.
- A gázvezeték jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási mélységre irányuló hivatkozásokat az NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt. nem veszi figyelembe.
- A 203/1998 Korm. rendelet (XII.19.) 19/B § (7) bekezdésének alábbi előírásait kérjük maradéktalanul betartani: „Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.”
Kérjük, hogy előre megrendelt szakfelügyeletünk mellett a gázvezetékek óvatos kézi földmunkával történő feltárását
 - párhuzamos vezetés esetén 30 m-enként
 - keresztezés esetén minden keresztezési ponton
 szíveskedjenek elvégezni/elvégeztetni.
Kérjük, a gázvezeték feltárását követően Üzemegységünket értesíteni, illetve a feltárt gázvezeték részünkre bemutatni szíveskedjenek.
Amennyiben valamelyik gázvezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt. területileg illetékes üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség szerint ezeken a helyeken kutatóárokot kell létesíteni a munka megkezdése előtt.
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról –legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles.
- A kivitelezés során a munkaterületen kell tartani egy példán, a gázelosztó-vezeték nyomvonalát, a gépi földmunka tilalom övezetét hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt.
- Amennyiben a kivitelezés során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatban előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét teljes körűen a létesítmény beruházója köteles megtéríteni.
- **Vezetékrongálást, gázömlést** kérjük, hogy **azonnal jelentsék a 80/820-141 telefonszámon.**
- Felhívjuk a figyelmet a gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna stb.) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, -tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén az okozott kárt illetve a helyreállítási és javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni.
- A gázvezeték és földkábel keresztezésénél kérjük a szabvány szerinti függőleges védőtávolság megtartását, ill. szabvány szerinti védőcső beépítését írjuk elő.
- Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő tartóoszlopok, aknák, földkábelek és a meglévő és üzemelő gázvezeték között kérjük a szabvány szerinti vízszintes védőtávolság betartását.

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a

www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a

www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

- A kivitelezés során minden olyan esetben szakfelügyeletet kell megrendelni kirendeltségüinktől ahol a tervezett közmű 0,5 m-nél jobban megközelíti, illetve keresztezi a gázelosztó vezetékét, illetve ahol a kivitelező ennek szükségességét érzi. A szakfelügyelet megrendelését írásban és 72 órával a kért időpont előtt kell benyújtani az NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt. Bajai Üzemegységére. Cím: NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt. Bajai Üzemegység 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 4. Fax: 79/325-563. A szakfelügyelet költségei a megrendelőt terhelik.
- Az üzemelő gázvezetéseink kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során az eredeti földtömörséget kérjük visszaállítani.
- A kivitelezés megkezdését az NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt. területileg illetékes üzemegységén a munkálatok megkezdése előtt legalább 2 munkanappal írásban be kell jelenteni! A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 - ☐ a munka megnevezését,
 - ☐ a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
 - ☐ a munkavégzés várható időtartamát
 - a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját
- Az esetleges nyomvonal módosításkor (tervtől eltérő állapot) a gázvezeték től mért elhelyezési távolság csökkenése esetén előzetesen az új műszaki megoldást az NKM Észak- Dél Földgázhálózati Zrt.-vel egyeztetni kell.
- **Jelen közműnyilatkozat az E-közmű által megadott érvényességgel azonos ideig hatályos. Ha kivitelezés megkezdése később történik új közműegyeztetés szükséges, érvénytelen közműnyilatkozat esetén a szolgáltató megtagadja a hozzájárulását a munkálatok megkezdéséhez!**